



Україна
КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
м. Коростишів

Р І Ш Е Н Н Я

26.06.2018

№ 129

Про затвердження поточних
індивідуальних технологічних
нормативів використання питної
води по МКП «Водоканал»

Розглянувши клопотання адміністрації МКП «Водоканал» від 22.06.2018р. № 200, відповідно ст. 40 Водного Кодексу України, керуючись ст.29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15.11.2004 р. № 205 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.12.2004 р. № 1556/10155 та п.1 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води по МКП «Водоканал» згідно додатку, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу обов'язків.

Міський голова

Сергей Захаров
Сергей
С. В. Коваленко



І.М.Кохан

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 26.06.2018 р.

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ПО КОРОСТИШІВСЬКОМУ МКП "ВОДОКАНАЛ"

№ з/п	Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води	Поточні ІТНВПВ	
		тис.м ³ /рік	м ³ /1000 поданої питної води
1	2	3	4
1. Поточні ІТНВПВ у водопровідному господарстві			
1.1	Витоки води	165,6	192,13
1.1.1	Витоки води при підйомі та очищені	0	0
1.1.2	Пов'язані з аваріями на трубопроводах	8,7	10,04
1.1.3	Сховані витоки води з водопровідних мереж	111,4	129,27
1.1.4	Витоки з емнісних споруд	7,5	8,7
1.1.5	Витоки через нещільності арматури	21,5	24,95
1.1.6	Витоки на водозбірних колонках	16,5	19,17
1.2	Необліковані витрати води	38,7	44,91
1.2.1	На приладах обліку	17,2	20
1.2.2	Невідповідність норм водоспоживання	7,3	8,44
1.2.3	Ненсанкціонований розбір води	10,3	12
1.2.4	На протипожежні цілі	3,9	4,47
	Всього по розділах 1.1 та 1.2	204,3	237,04
1.3	Технологічні витрати води	91,5	106,15
1.3.1	На промивку свердловин	0,4	0,42
1.3.2	На промивку фільтрів станції знезалізнення	68,2	79,08
1.3.3	На транспортування води	8,6	10,0
1.3.4	На обмивання і дезінфекцію РЧВ	13,6	15,78
1.3.5	На допоміжних об'єктах	0,1	0,10
1.3.6	На господарсько-питні потреби робітників	0,4	0,46
1.3.7	На утримання ЗСО та приміщень	0,3	0,31
	Всього у пункті 1:	295,8	343,19
2. Поточні ІТНВПВ у каналізаційному господарстві:			
2.1.1	Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод;	0,0	0,0
2.1.2	На очищення стічних вод	0	0
2.1.3	На господарсько-питні потреби робітників	0	0
2.1.4	На утримання ЗСО та приміщень	0	0
	Всього у пункті 2:	0,0	0,0
3. Поточний ІТНВПВ для підприємства			
	ІТНВПВ у водопровідному господарстві	295,8	343,19
	ІТНВПВ у каналізаційному господарстві	0,0	0,0
	РАЗОМ:	295,8	343,19