



**КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**
м. Коростишів

Р І Ш Е Н Н Я

26.07.2021

№ 232

Про затвердження норм
споживання води та водовідведення
для населення, підприємств, установ,
організацій міста

Розглянувши звернення Коростишівського МКП «Водоканал» та керуючись п.п. 3 ч.3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Порядком розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107, Методикою визначення нормативів питного водопостачання населення, затвердженою наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005 № 148, ст. ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити норми споживання води та водовідведення:

1.1 Норми водопостачання для житлових будинків і промислових підприємств міста Коростишева згідно з додатком 1;

1.2 Норми витрат води на утримання худоби в підсобному господарстві згідно з додатком 2;

1.3 Норми витрат води для промислових підприємств згідно з додатком 3.

2. Рішення набирає чинності з 1 серпня 2021 року.

3. Загальному відділу Коростишівської міської ради (Сорока Ю.О) забезпечити оприлюднення цього рішення на веб-сайті Коростишівської міської ради.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради №302 від 26.12.2017 року «Про затвердження норм водопостачання та водовідведення для населення, підприємств, установ, організацій міста».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Дейчука Р.С.

Міський голова

І.М. Кохан

М. Демчук (М. Д. Демчук)
О. Демчук (О. Д. Демчук)



[Handwritten signatures and initials]

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
26.07.2021 № 232

НОРМИ
водопостачання для житлових будинків і промислових
підприємств міста Коростишева.

№ п/п	Споживачі	Одиниці виміру	Норми витрати води л\добу
1	Житлові будинки з водопроводом і каналізацією, без ванни	1 мешканець	95
2	Таке ж, з газопостачанням	таке ж	120
3	Те ж з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачем, працюючому на твердому паливі	”	150
4	Те ж з водопроводом, каналізацією і ванни з газовим нагрівачем	”	190
5	Те ж з швидкодіючим нагрівачем і багатоточковим водозабором	”	210
6	Те ж з центральним гарячим водопостачанням обладнаними умивальниками, мойками і душем	”	190
7	Те ж з ванною довжиною від 1500 до 1700 мм з обладнаним душем	”	300
8	Жилі будинки обладнані центральним гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мойками та душами привідсутності гарячої води	”	190
9	Водопостачання з водорозбірних колонок: -вуличних -дворових	” ”	50 150
10	Гуртожитки з загальними кухнями з водозабором без душевих	”	60
11	Те ж з загальними душовими	---“---	90
12	Гуртожитки з загальними кухнями і блоками душових на етажах при житлових кімнатах в кожній секції	”	140
13	Готелі обладнані умивальниками у всіх жилих кімнатах	”	60
14	Лікарні з загальними ванними і душовими з санітарними вузлами приближеними до палат інфекційних відділень.	1 ліжко 1 ліжко	200 240
15	Поліклініки і амбулаторії	1 хворий в зміну	16
16	Прачечні механізовані Не механізовані	1 кг сухої білизни	75 40
17	Адміністративні приміщення	1 працівників	15
18	Учбові заклади і загально-освітні школи	1 учень, 1 вчитель	20 20
19	Школи –інтернати	1 місце	200
20	Піонерські табори	1 місце	200
21	Дитячі садки-ясла з денним перебуванням дітей	1 дитина	75
22	Підприємства громадського харчування, приготування їжі та напівфабрикатів, миття продуктів та посуду	1 страви	12

23	Продовольчі магазини	1робоче місце	400
24	Промтоварні магазини	1робоче місце	12
25	Перукарні	1робоче місце на зміну	120
26	Стадіони та спортзали для фізкультурників з врахуванням прийняття душу	1 фізкультурник	50
27	Плавальні басейни: 1) поповнення басейну 2) для спортсменів (з врахуванням прийняття душу)	% об'єму басейну 1 людина	10 100
28	Клуби	1місце	10
29	Лазні для миття в мильній з тазами на лавках і сполоскування	1 відвідувач	180
30	Душова кабіна	1відвідувач	440
31	Ванна кабіна	1відвідувач	540
32	Прибирання підлоги, приміщення мильних, душових, парилок	1м2	6
33	Душеві у побутових приміщеннях промислових підприємств	1сітка в зміну	500
34	Крани умивальників загальних використань на підприємствах громадського харчування	1точка в годину	200
35	Обслуговуючий персонал громадських приміщень	1 чоловік в зміну	25
36	Інші цехи	1 чоловік в зміну	25
37	Туалети загального користування, унітаз	1унітаз	83
38	Аптека, торговий зал і подібні	1чоловік в зміну	12
39	Лабораторні приготування ліків, водорозбірні точки	1точка	310
40	Миття автотранспорту вручну з шлангів /підприємства/	грузмашина 1легкова машина	500 300
41	Миття автотранспорту в домашніх умовах приватного сектора	вантажні машини легкові машини	150 50
42	Стаканомийки (автомати газованої води, пива, тощо, лотки по продажу напоїв, бочки пива, квасу та інше)	1 стаканомийка	50
43	Лабораторія хімічного профілю	1 працюючий	480
44	Водорозбірні точки біля технологічного обладнання або мийка, в столових, кафе	1 загальний кран	500 л/год
45	Питний фонтанчик	1 фонтанчик	72 л/год
46	Полив зелених насаджень, газонів і квітників	1м2	4
47	Випуск напівфабрикатів м'ясні, кулінарії, овочеві	1т 1т 1т	6700 7700 4440
48	Випічка хліба	1т води, стоки	4,8м3
49	Хлібзавод із готової продукції, середньодобовий расход на одиницю виміру, питтєва вода для інших цілей 4,8м3 господарсько побутових потреб 0,8м3 стоки 3,6м3 а врахування господарсько побутових потреб 2,8 м3 без врахування господарсько побутових потреб – 2,8 без врахування господарсько побутових потреб	1 продукції	4,8 0,8 2,8
50	Унітаз зі зливним краном	1унітаз	81л/год

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету міської ради
26.07.2021 № 232

НОРМИ
витрат води на утримання худоби в підсобному господарстві

№ п/п	Споживач	Одиниця виміру	Норма витрати води л/добу
1	Корова	на 1 голову	85
2	Молодняк великої рогатої худоби	на 1 голову	30
3	Свиня доросла	на 1 голову	25
4	Ветеринарна лікарня на одну велику рогату худобу на одну малу тварину	на 1 голову	50
5	Кінь	на 1 голову	80

Примітка: використання води основними споживачами крім /школам, школами інтернатами, д/садками, профтехучилища, училища, лікарні/ не включено використання води на унітази і душові сітки.

Додаток 3
до рішення виконавчого
комітету міської ради
26.07.2021 № 232

НОРМИ
Витрат води для промислових підприємств.

№ п/п	Споживач	Одиниця виміру	Норма витрати води м3
1	Виготовлення деталей пам'ятника із каменю твердих порід		
	- при поліровці	на 1м2	2,8
	- при використанні зворотної води	на 1м2	2,65
2	Приготування будівельних розчинів	на 1м3	330л